

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**Светодиодный светильник серии НВЕ**

Артикул	Тип светильника	Размеры ДхШхВ	Тип оптики*	Эффективность светильника	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Вес светильника	IP	Тип монтажа
НВЕ-100	Промышленный	240x214 мм	50 градусов 90 градусов 120 градусов	130 лм/Вт	100 Вт	13000 лм	4000/5000 К	2,4 кг	65	Подвесной
НВЕ-120	Промышленный	240x214 мм	50 градусов 90 градусов 120 градусов	130 лм/Вт	120 Вт	15600 лм	4000/5000 К	2,7 кг	65	Подвесной
НВЕ-150	Промышленный	240x214 мм	50 градусов 90 градусов 120 градусов	130 лм/Вт	150 Вт	19500 лм	4000/5000 К	2,7 кг	65	Подвесной
НВЕ-200	Промышленный	240x218 мм	50 градусов 90 градусов 120 градусов	130 лм/Вт	200 Вт	26000 лм	4000/5000 К	2,7 кг	65	Подвесной

**Пример обозначения: НВЕ-150/90 – светильник на 150 Вт с оптикой 90 градусов*

1. Характеристики светильника:

Допустимые пределы напряжения сети: 100 – 277 В

Коэффициент мощности светильника: 0,92

Светодиоды: Refond

Индекс цветопередачи (Ra): 70

Коэффициент пульсации: ≤5 %

Блок питания: Lifud

Стойкость к микросекундным импульсам высокой энергии: до 3000В

Материал корпуса: алюминий, окрашенный порошковой краской (цвет черный)

Материал рассеивателя: полистирол

Климатическое исполнение:

- УХЛ 1

Диапазон рабочих температур окружающей среды:

- от -30° до +50° С

Ресурс работы светильника: более 110 000 ч при Т окружающей среды +30°С

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2, требованием по электромагнитной совместимости ГОСТ Р 51318 и не угрожает жизнедеятельности человека. Область применения светильников: внутри производственных помещений, на открытом воздухе Класс защиты от поражения электрическим током:

2. Подключение светильника:

Номинальное напряжение сети: 220 – 240 В

Номинальная частота сети: 50/60 Гц

ВНИМАНИЕ! При подключении сети освещения к клавишному выключателю не допускается разрывать нулевой провод ("N") без разрыва фазного провода ("L"). При не соблюдении данного требования, производитель не несет гарантийных обязательств.

3. Условия хранения и транспортировки

Светильники транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. При перевозке, погрузке, выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильников и их упаковки, соблюдая требования манипуляционных знаков. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях при условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. Температура хранения от -40 до +50 °С при относительной влажности не более 95%. В процессе транспортирования и хранения изделия не должны подвергаться воздействиям механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения.

4. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи покупателю

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указан в настоящем паспорте. При несоблюдении правил хранения и транспортировки предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции. Для ремонта светильников в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию- изготовителю или представителю.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия-изготовителя.

При несоблюдении правил хранения и транспортирования сторонними организациями предприятие-изготовитель не несёт ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

5. Комплектность:

	Индивидуальная упаковка
Светильник	1 шт
Паспорт изделия	1 шт

6. Требования по технике безопасности:

Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и данным Паспортом изделия.

Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований по технике безопасности.

Запрещается:

- Монтировать/демонтировать светильник при подключенном питании
- Производить чистку светильника при подключенном питании
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления
- Присоединять светильник к поврежденной электропроводке
- Разбирать и ремонтировать светильник
- Использовать светильник с диммирующими устройствами.

7. Дополнительные опции:

- Комплектация блоком питания с возможностью диммирования (1-10В)

8. Информация о производителе:

ООО «АБЕРЛИХТ», г. Екатеринбург, ул. Кислородная 8, тел. 8(343)216-71-91

www.aberlicht.ru

Светильник сертифицирован. ***Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления.***

Дата производства	Смена ОТК

ABERLICHT